



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PROSZOWICACH**

Proszowice, dnia 12.12.2020 r.

Znak: HK-431-207/20

Wodociągi Proszowickie sp. z o.o.
32-100 Proszowice, ul. Władysława Jagiełły 25
Dotyczy Wodociągu Publicznego Proszowice

D E C Y Z J A nr 41/2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach działając na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1, art. 10 ust. 1 pkt 3, ust 2, art. 12 ust 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59 z późn. zm.), art. 104 oraz 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), § 3 ust.1, pkt 1, ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) i art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn. zm.) na podstawie wyniku z badań wody pobranej w dniu 17.12.2020 r. ze stałego punktu poboru wodociągu publicznego Proszowice, tj. Szkoła Podstawowa w Kościelecu (sprawozdanie z badań nr SB/135753/12/2020 z dnia 21.12.2020 r. – data wpływu 22.12.2020r.).

stwierdza wygaśnięcie decyzji nr 40/2020 z dnia 10.12.2020 r., znak: HK-431-199/20

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 08 grudnia 2020 r. pobrano próbki wody ze stałych punktów zgodności dla wodociągu publicznego Proszowice, celem przeprowadzenia badań laboratoryjnych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody. Próbki wody pobrano w punktach zgodności – Zespół Szkół Kościelec, 32-100 Proszowice, oraz Zbiorniki Wyrównawcze w miejscowości Żębocin, 32-100 Proszowice.

W 1 badanej próbce wody stwierdzono przekroczenie parametru mikrobiologicznego tj.:

- stwierdzono przekroczenie najbardziej prawdopodobnej liczby bakterii grupy coli w ilości 2 NPL/100 ml (sprawozdanie z badań nr LW/2956/NS/2020 z dnia 11.12.2020 r.).

Badanie próbek wody przeprowadzała Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, Oddział Laboratoryjny Badania Wody, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków.

Administrator wodociągu publicznego Proszowice przeprowadził działania naprawcze związane z powiadomieniem odbiorców o ograniczonej przydatności wody do spożycia przez ludzi wraz płukaniem odcinka sieci objętego ograniczeniami. Skorygowano również nastawy aparatury dozującej środka dezynfekcyjnego do wody w celu optymalnego dostosowania ich stężenia do działań przywracających stabilność mikrobiologiczną sieci wodociągowej.

Ponadto, w dniu 17.12.2020 r. administrator wodociągu pobrał próbkę wody do badania laboratoryjnego w zakresie parametrów mikrobiologicznych ze stałego punktu zgodności dla wodociągu publicznego Proszowice tj. Szkoła Podstawowa w Kościelcu. Pobrana próbka wody nie wykazała przekroczeń w zakresie wykonywanego oznaczenia:

- Szkoła Podstawowa w Kościelcu, 32-100 Proszowice (sprawozdanie z badań nr SB/135753/12/2020 z dnia 21.12.2020 r. – data wpływu 22.12.2020r.).

Badanie próbki wody przeprowadzało Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna posiadające udokumentowany system jakości prowadzonych badań, zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną czyli spełniające wymogi art. 12 pkt 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Na podstawie w/w sprawozdania z badań wody z wodociągu publicznego Proszowice, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach stwierdził, że jakość wody pod względem mikrobiologicznym, w wodociągu publicznym Proszowice spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie wykonanych oznaczeń.

Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji leży w interesie zarówno społecznym jak i interesie strony. Interes społeczny jest realizowany w tym wypadku przez zapewnienie zaopatrzenia społeczności w wodę o dobrej jakości.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Proszowicach postanowił jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego Prądnicka 76, 31-202 Kraków za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Proszowicach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Proszowicach
Banda
mgr inż. Katarzyna Bandała

Otrzymuje:

1. Adresat
2. Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
3. Starosta Powiatu Proszowickiego, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice
4. a/a

Do wiadomości:

- 1) Powiatowy Lekarz Weterynarii, 32-100 Proszowice, ul. Adama Grzymały – Siedleckiego 2

Wyk. M.K-M. 12 386-00-15 wew. 205

